



0454150

Data wpływu: 2022-07-18

Nr: PP. 13449. 2022

Przyjęł: Ewa Pokora
Wydział Organizacyjny
Załączników: 0

BPP

Mokra Prawa, 18.07.2022.

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1
96-100 Skierniewice

L.dz. 2854...../2022/DUR

Dotyczy: Opinia merytoryczna do projektu.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo znak RGS.3020.39.2022 z dnia 8.07.2022 przekazuje opinię merytoryczną do projektu nt. „Zagospodarowanie działki nr 551/2 od strony ul. Reymonta (przystanek PKS/MZK/ poprzez utworzenie „Skweru Reymonta” z małą architekturą krajobrazu i nasadzenia zieleni”.

PREZES ZARZĄDU

Jacek Felka

Załączniki:

1. Opinia merytoryczna

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa

Opinia merytoryczna do projektu

Składowe części zadania	Szacunkowy koszt brutto	Komentarze
Wymiana nawierzchni chodników z obrzeżami i kostką granitową 180m ²	63 000 zł	1m ² wraz z ułożeniem 350 zł
Wymiana 2 szt lamp oświetleniowych	5 000 zł	2500 zł / 1szt
Fontanna w obiegu zamkniętym z komorą technologiczną	300 000 zł	Szacunkowy koszt wykonania fontanny

Założone ceny w naszej opinii są nieadekwatne do rzeczywistych cen materiałów oraz usług. W powyższej tabeli przedstawiono szacowane koszty wykonania najważniejszych elementów z projektu. W opinii działu Działu Utrzymania Ruchu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mokrej Prawej, inwestycja w fontannę w proponowanym miejscu jest niezasadna ekonomicznie. Obiekty te wymagają kompletnego projektu budowlanego wraz z wszelkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, badaniami gruntów, wody itp. Fontanny miejskie wymagają posadowienia komory technologicznej ze zbiornikiem przelewowym zlokalizowanym pod powierzchnią, w celu sterowania pracą pomp, dozowania chemii do uzdatniania wody oraz konserwacji urządzeń. Tego typu obiekty wymagają regularnej konserwacji oraz napraw. Tak jak to ma miejsce w przypadku fontann zainstalowanych w Rynku oraz przy Placu Dworcowym w Skierniewicach

Rafał Kuciński
p.o. Kierownika
Działu Utrzymania Ruchu
Automatyk

