PREZYDENT
MIASTA SKIERNIEWICE

Skierniewice, dnia: 9 listopada 2022r.

Znak: GK. 6223.2.2022

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 i art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.2000), w związku z art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183, art. 192, art. 376 pkt 2 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.1973, ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ciepłowni węglowej zlokalizowanej w Skierniewicach przy ul. Przemysłowej 2

orzekam

I. Zmienić na wniosek i za zgodą strony pozwolenie zintegrowane dla instalacji ciepłowni węglowej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 625 i 41 obręb nr 3 Skierniewice, przy ul. Przemysłowej 2, w Skierniewicach zwanej dalej instalacją., udzielone decyzją Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 18 kwietnia 2006r. znak: GK.7667-1/2005/2006 z późn. zm. w następujący sposób:

I.1. Punkt I. 2. pkt 1 po drugim tiret otrzymuje brzmienie:
- o współspalaniu miału węglowego w ilości 75% oraz przetworzonej biomasy w ilości 25% o średnich parametrach przetworzonej biomasy:
wartość opałowa - do 18 MJ/kg
zawartość siarki – nie więcej niż 0,2%
zawartość popiołu - do 2,0 %

I.2. W punkt II. 1 po podpunkcie 1. dodać pkt 2 o brzmieniu:
2. Emisja z dwóch silosów

a) Silos na wapno hydratyzowane

Nr emitora	Urządzenie współpracujące z emitorem	Rodzaj materiału sypkiego	Zużycie w Mg/rok	Czas emisji w h/a
1	2	3	4	5
EMITOR-S1 **h=15,0 m** **d= 0,429 m** **v= 0,0 m/s** **T (K)=293**	Silos na wapno hydratyzowane o objętości 150,0 m^3 wyposażony w filtr tkaninowy	wapno hydratyzowane	3416	422

dopuszczalne wartości emisji

Rodzaj substancji zanieczyszczającej	Emisja maksymalna [kg/h]	Emisja roczna [Mg/a]
Pył ogółem	0,016	0,00675
Pył zawieszony PM10	0,016	0,00675
Pył zawieszony PM2,5	0,016	0,00675

b) Silos na odpad poreakcyjny.

Nr emitora	Urządzenie współpracujące z emitorem	Rodzaj materiału sypkiego	Zużycie w Mg/rok	Czas emisji w h/a
1	2	3	4	5
EMITOR-S2 **h=15,0 m** **d= 0, 262 m** **v= 0,0 m/s** **T (K)=293**	Silos na odpad poreakcyjny objętości 150,0 m^3 wyposażony w filtr tkaninowy	odpad poreakcyjny	5431	186

dopuszczalne wartości emisji

Rodzaj substancji zanieczyszczającej	Emisja maksymalna [kg/h]	Emisja roczna [Mg/a]
Pył ogółem	0,012	0,00223
Pył zawieszony PM10	0,012	0,00223
Pył zawieszony PM2,5	0,012	0,00223

I.3. W puncie II.3. Dopuszczalna ilość wytwarzanych odpadów w skali roku w instalacji ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE w zestawieniu tabelarycznym Lp. 19 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość/rok
19.	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych	10 01 82	5431,0 Mg

II. Pozostałe punkty pozwolenia zintegrowanego pozostawić bez zmian.

U Z A S A D N I E N I E

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach przy ul Przemysłowej 2, 96-100 Skierniewice wystąpiła do Prezydenta Miasta Skierniewice o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Kwalifikację przedmiotowej instalacji do obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego określa rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako

całości (Dz. U. z 2014r. poz. 1169) – ust. 1 pkt 1 załącznika do rozporządzenia – instalacje do wytwarzania energii i paliw: do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW.

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego i jego zmiany zgodnie z art. 378 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz.1839, ze zm.) jest Prezydent Miasta Skierniewice (Starosta Grodzki).

Planowane zmiany funkcjonowania instalacji nie mieszczą się w pojęciu „istotnej zmiany instalacji" określonej w art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska przez co w rozpatrywanym przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 210 ust. 3a oraz art. 218 ww. ustawy.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, zmieniono zgodnie z wnioskiem pozwolenie zintegrowane udzielone Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji .

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skierniewice, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Skierniewice, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Skierniewice oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne

Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Jan Jakimowicz
Zastępca Naczelnika
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
   ul. Przemysłowa 2
   96-100 Skierniewice
2. a/a.

Do wiadomości:
1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
   ul. Wawelska 52/54
   00-922 Warszawa
2. Marszałek Województwa Łódzkiego
   Al. Piłsudskiego 8
   90-051 Łódź
3. Wojewódzki Inspektorat
   Ochrony Środowiska
   w Łodzi
   Delegatura w Skierniewicach
   Al. M. Rataja 11
   96-100 Skierniewice